

113年度臺灣臺中地方檢察署建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					備註
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	
項目	建築物 公共安全 檢查	昇降(電 梯)設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	(污水處 理場(含 設備))	機關內通 行道路	擋土牆(含 地錨)	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
臺中司法 大廈 辦理情形	√	√	√	√	√	√	/	/	√	/	√	√	
第二辦公 大樓辦理 情形	√	√	√	√	√	√	/	/	√	/	√	√	
第三辦公 大樓辦理 情形	√	√	√	/	√	/	/	/	√	/	√	√	
備註:已完成√、辦理中△(應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成X(已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及/													

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表

項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	臺中司法大廈	臺中市西區自由路一段91號	每2年1次	王文芳建築師事務所	臺中市政府都市發展局	112年	113年1月1日至114年12月31日	
2	第二辦公大樓	臺中市西區自由路一段91號	每2年1次	王文芳建築師事務所	臺中市政府都市發展局	112年	113年1月1日至114年12月31日	
3	第三辦公大樓	臺中市西區自由路一段85-1號	每4年1次	王文芳建築師事務所	臺中市政府	111年	112年1月1日至115年12月31日	
備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								
承辦人員核章:				單位主管核章:				

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	下半年度實際保養日期						備註
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1	臺中司法大廈	臺中市西區自由路一段91號	040-007481	每半年1次	台灣三菱電梯股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1140430	每月1次	7/1	8/5	9/3	10/4	11/8	12/6	
2	臺中司法大廈	臺中市西區自由路一段91號	040-007482	每半年1次	台灣三菱電梯股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1140430	每月1次	7/1	8/5	9/3	10/4	11/8	12/6	
3	臺中司法大廈	臺中市西區自由路一段91號	040-007485	每半年1次	台灣三菱電梯股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1140430	每月1次	7/1	8/5	9/3	10/4	11/8	12/6	
4	臺中司法大廈	臺中市西區自由路一段91號	040-007483	每半年1次	台灣三菱電梯股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1140326	每月1次	7/1	8/5	9/3	10/4	11/8	12/6	市府抽檢缺失已改善,待複檢
5	臺中司法大廈	臺中市西區自由路一段91號	040-007484	每半年1次	台灣三菱電梯股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1140326	每月1次	7/1	8/5	9/3	10/4	11/8	12/6	
6	臺中司法大廈	臺中市西區自由路一段91號	040-007486	每半年1次	台灣三菱電梯股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1140326	每月1次	7/1	8/5	9/3	10/4	11/8	12/6	
7	第二辦公大樓	臺中市西區自由路一段91號	040-044344	每半年1次	台灣三菱電梯股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1140208	每月2次	7/1 7/16	8/1 8/16	9/2 9/16	10/1 10/15	11/4 11/18	12/2 12/16	

8	第二辦公大樓	臺中市西區自由路一段91號	040-044345	每半年1次	台灣三菱電梯股份有限公司	中華民國升降設備安全檢查協會	1140208	每月2次	7/1 7/16	8/1 8/16	9/2 9/16	10/1 10/15	11/4 11/18	12/2 12/16	市府抽檢 缺失已改善,待複檢
9	第三辦公大樓	臺中市西區民生里自由路一段91號	034-403270	每半年1次	健環實業股份有限公司	高雄市機械安全協會	1140105	每月1次	7/11	8/13	9/12	10/9	11/6	12/1 2	
備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。															
承辦人員核章:								單位主管核章:							

消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	臺中司法大廈	臺中市西區民生里自由路一段91號	(78)中工建使字第1919號	地下1層~地上7層	1年1次	113	余且消防顧問股份有限公司	消士證字第3593號	符合	2024/5/29	114年5月前	
2	第二辦公大樓	臺中市西區民生里自由路一段91號	(83)中工建使字第1577號	地下2層~地上6層	1年1次	113	余且消防顧問股份有限公司	消士證字第3593號	符合	2024/4/10	114年5月前	
3	第三辦公大樓	臺中市西區利民里自由路一段85-1、85-2號	(80)中工建使字第313號	地下1層~地上6層	1年1次	113	余且消防顧問股份有限公司	消士證字第3593號	符合	2024/4/10	114年5月前	
備註:請確實依「 消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法 」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「 消防安全檢修申報書受理單 」及檢修報告內容填復本表,倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。												
承辦人員核章:						單位主管核章:						

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	臺灣臺中司法大廈	臺中市自由路一段91號	07-03-0730-11-6	紅外線熱影像檢測	中市技字第DA502625號	113年7月2日	非停電檢測	合格	■已完成 113年10月15日送備查	114年1月	每年2次	
2	第二辦公大樓	臺中市自由路一段91號	07-03-0742-05-2	紅外線熱影像檢測	中市初技字第DA603106號	113年7月2日	非停電檢測	合格	■已完成 113年10月15日送備查	114年1月	每年2次	
備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。												
承辦人員核章:						單位主管核章:						